


ПАСПОРТ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

ДЛЯ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

ТУ 4834-004-98970470-2009



Москва

2009


1. Применение

Высоковольтные кабельные крепления марки ВККЗ предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего напряжения и однофазных кабелей высокого напряжения при прокладке их в треугольник. Конструкция крепления обеспечивает необходимые механические свойства, обеспечивающие надежное крепление кабелей и их неповреждаемость даже при протекании больших токов короткого замыкания. Изделие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, к воздействию масел и других нефтепродуктов, к радиации и ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60°C и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25°C.

2. Внешний вид и размеры

Крепление представляет собой два профиля, изготовленных из полиамида черного цвета. Профили могут быть снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам. Внешний вид и габаритные размеры приведены на рисунке 1.



Наименование	L	l	Ød	c	a	b	g	R	h		H	
									min	max	min	max
ВККЗ-65/90	290	234	18	80	95	130	135	32,5	166	225	198	260
ВККЗ-85/110	330	274	18	80	95	155	150	42,5	166	236	226	296
ВККЗ-110/135	380	324	20	80	100	190	155	55	175	245	265	335

Рис.1. Внешний вид и габаритные размеры (мм)

3. Маркировка и упаковка

На наружной поверхности каждой части изделия нанесена маркировка изделия и наименование предприятия изготовителя "PKS-пласт"

Крепления поставляются в коробках из гофрокартона. Размер упаковки и количество изделий в коробке может меняться и зависит от объема партии и условий транспортировки. По согласованию с заказчиком возможны другие формы упаковки.

4. Комплект поставки

Изделия могут поставляться с крепежом или без него.

ВККЗ (2 части)
Крепеж (по условиям поставки)
Паспорт изделия

5. Проверка качества

Партия, поставляемая заказчику, проходит процедуру приемосдаточного контроля по плану выборочного двухступенчатого контроля, и соответствуют требованиям ТУ 3494-004-72055024-2009.

При получении и монтаже креплений может проводиться входной контроль по следующей программе:

№	Испытание	Критерий	Метод
1	Проверка комплектности	Соответствие фактического количества транспортным документам и ярлыкам	Сравнение
2	Проверка маркировки	Соответствие маркировки изделий транспортным документам и ярлыкам	Сравнение
3	Однородность материала	Отсутствие инородных включений, однородность окраски	Визуальный осмотр
4	Проверка качества изготовления	Отсутствие раковин, сколов и трещин	Визуальный осмотр

6. Срок хранения и эксплуатации

Срок хранения – не ограничен.

Срок службы узла крепления кабелей не менее 25 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях. Срок службы исчисляются с даты ввода узла в эксплуатацию. Фактический срок службы узла крепления кабеля не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим его состоянием.

7. Монтаж

Монтаж кабельной линии проводится в соответствии с инструкциями производителя кабеля по монтажу кабельных линий.

Монтаж кабельной линии должен проводиться монтажниками, имеющими опыт и прошедшими обучение прокладке и монтажу кабельных линий.

После прокладки кабеля и размещения его на несущих металлоконструкциях кабель или все три фазы кабеля собираются в треугольник и зажимаются при помощи двух частей ВККЗ. Необходимо установить нижний хомут на полку под кабель. После установки хомута следует обеспечить соосность отверстий крепления и отверстий в полке, для чего может быть использована выколотка или другой аналогичный вспомогательный инструмент. После чего на кабель устанавливается верхний хомут и производится крепление двух хомутов и кабеля к полке. Во избежание повреждения наружных оболочек кабелей не рекомендуется применять инструмент или приспособления для создания повышенного механического усилия при зажиме кабелей.

Фиксация профилей крепления осуществляется при помощи болтов М 16, длина болта определяется типом применяемого крепления, диаметром кабеля и удобством применения торцевых головок при монтаже кабеля. Для фиксации крепления необходимо вставить болт в отверстие верхнего хомута так, чтобы он прошел через отверстие нижнего хомута и полку, после чего накрутить снизу гайку. При затяжке верхний хомут под воздействием механической силы упруго деформируется, что создает постоянную нагрузку на болтовое соединение, тем самым, устраняя необходимость в использовании гроверных или тарельчатых шайб. Тем не менее, рекомендуется после первого года работы кабельной линии провести осмотр линии с целью проверки качества фиксации крепления. Во избежание повреждения наружных оболочек кабелей и обеспечения надежной работы ВККЗ обязательно применение динамометрических ключей. Момент затяжки болтовых соединений 6 Нм. Данное усилие обеспечивает надежную работу креплений в режиме КЗ, при этом сохраняется подвижность кабеля при продольных термических расширениях, тем

самым исключается повреждение оболочки. В соответствии с инструкциями производителей кабеля необходимо в местах подхода кабеля к муфтам организовывать компенсационные петли.

При подвесе кабеля снизу полки или установке на металлоконструкции, имеющие большие углы наклона процедура установки аналогична описанной выше, только сборка крепления проводится одновременно с подъемом кабеля к полке. Такой способ установки требует одновременной работы по монтажу крепления двух человек.

Возможна предварительная установка хомута на полку. Для этого надо вставить болты со стороны полки и закрепить их к полке при помощи дополнительных гаек. Затяжка гаек может быть сделана «от руки» или ключом с минимальным усилием затяжки. После чего на болты устанавливается нижняя часть хомута, затем поднимается кабель и располагается в зеве установленного хомута. Затем на тех же болтах, на которых крепится верхний хомут, закрепляется нижний. При такой последовательности монтаж крепления может производиться одним человеком, но при этом возрастает риск повреждения оболочек кабелей о торчащие болты, особенно при использовании механических средств подъема кабелей.

Изделие сконструировано для использования болтов М16, однако при необходимости можно использовать и болты диаметром 14 мм. В этом случае следует устанавливать дополнительную шайбу под головку болта.

При использовании креплений на вертикальных участках трасс необходимо использовать прокладки из силиконовых резин (ПСТ-80). Материал прокладки обладает высокими эксплуатационными свойствами и сохраняет их при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. Момент затяжки болтовых соединений при установке изделий на вертикальных участках следует увеличить до 10 Нм.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляются с даты проведения монтажа креплений.

9. Контактная информация

111024, г. Москва 2-я Кабельная ул., д.2. строение 9, офис 309

Тел: +7(495) 777-75-06

Факс: +7(495) 673-81-86

10. Отметки о проведении приемосдаточного контроля изготовителя

Соответствие требованиям ТУ 4834-004-98970470-2009

Контроль произвел: _____

Подпись: _____

Дата: _____



PKC
П Л А С Т

Общество с ограниченной ответственностью
"PKC-пласт"

11. Для заметок